

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC- TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2798/NĐCP-KHĐTVT

V/v Mời báo giá “Đầu nối mạch nhị thứ và đưa vào vận hành chức năng F85 các đường dây 272, 273 NMNĐ Cẩm Phả - 274, 275 Trạm 500kV Quảng Ninh”

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty

Trước hết, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng và lời cảm ơn vì sự hợp tác tích cực của Quý Công ty trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi hiện nay có nhu cầu “Đầu nối mạch nhị thứ và đưa vào vận hành chức năng F85 các đường dây 272, 273 NMNĐ Cẩm Phả - 274, 275 Trạm 500kV Quảng Ninh” nhằm đáp ứng mục tiêu duy trì sản xuất, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Qua công văn này, chúng tôi kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, cung cấp báo giá theo bảng khối lượng đính kèm. Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh trước ngày 09/12/2024. Liên hệ chi tiết: Mr Huy: 0982.592.266 phó phòng Kỹ thuật - An toàn và Mrs Hoài: 0913.902.586 nhân viên phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư!

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Trang Web TKV (đăng tải);
- Trang Web ĐLTKV (đăng tải);
- Lưu: TCHC, KHĐTVT, NTH(1).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nông Duy Nhương



BẢNG KHÔI LƯỢNG

STT	Nội dung công việc	ĐVT	KL	Ghi chú
I	Cung cấp tài liệu (bản vẽ nhị thứ và phương án kỹ thuật) cho trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) phục vụ xin Phiếu chỉnh định Rơ le khoảng cách 02 đầu đường dây 272, 273 trạm A5.20 Cẩm Phả đi 274, 275 trạm 500kV Quảng Ninh (thực hiện cả 2 đầu đường dây).	Gói	1	
II	Cập nhật cấu hình rơ le Khoảng cách sau cài đặt lên Hệ thống máy tính điều khiển (Scada) đường dây 272, 273 trạm A5.20 Cẩm Phả đi 274, 275 trạm 500kV Quảng Ninh (thực hiện cả 2 đầu đường dây).	Gói	1	