

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1254/NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

V/v báo giá sửa chữa van điều chỉnh phun giảm
ôn hơi quá nhiệt cấp 1

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị lập dự toán: **Sửa chữa van điều chỉnh phun giảm ôn hơi quá nhiệt cấp 1**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm..

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 25/4/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Vũ Văn Mão



PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

(Kèm theo Văn bản số 125/H/NĐĐT-KHVT ngày 17/4/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Quy cách, mã hiệu	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
1	Sửa chữa van điều chỉnh phun giảm ôn hơi quá nhiệt cấp 1	Van điều chỉnh phun giảm ôn hơi quá nhiệt cấp: - Phần thân van: Type: HPS; Size: 2 inch; Port size: 3/4 inch; Rating: CL2500/6250 PSI CWP; Plug: SST; Stem: SST; Body: STL; Seat: SST. - Phần truyền động: Type: 667; Size: 46i; Bench set: 17.41; Travel: 1 1/8 inch; Press units: PSI; Oper Range: 1.48 Hãng sản xuất: Emerson Process Management	Cái	01		
Tổng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						
Bảng chữ:						

⇒ **Yêu cầu chất lượng:**

- Van được lắp đặt và thử áp đúng thiết kế (Áp suất làm việc $\geq 18,8\text{Mpa}$; Nhiệt độ làm việc ≥ 180 độ C);
- Dòng hơi nước không bị rò qua van khi van ở trạng thái đóng khi vận hành có tải của tổ máy.