

Số: 1354 /TM-NĐSD

Bắc Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Bình làm mát nước làm mát máy phát S2 - NMNĐ Sơn Động

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát giá của một số thiết bị nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV kính mời các nhà cung cấp có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá thiết bị dịch vụ: Cung cấp và lắp đặt bình làm mát nước làm mát máy phát S2 (02 bình A và B) NMNĐ Sơn Động với nội dung như sau:

1. Yêu cầu về thiết bị:

- **Chi tiết thiết bị:** Bao gồm các nội dung tên thiết bị vật tư, thông số kỹ thuật/quy cách vật tư, số lượng chi tiết như phục lục đính kèm.

- **Yêu cầu về thiết bị:**

+ Các thiết bị còn mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

+ Nhà cung cấp đính kèm báo giá các tài liệu kỹ thuật của thiết bị, catalog của nhà sản xuất, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của thiết bị để chứng minh thiết bị đề xuất đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).

- Bên mời chào giá có thể chấp nhận NCC độc lập hoặc NCC liên danh miễn là đảm bảo các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và các điều kiện mời chào giá của Bên mời chào giá.

- Trước khi báo giá nhà cung cấp có thể khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật thiết bị thực tế tại Công ty nhiệt điện Sơn Động-TKV nhằm đảm bảo thiết bị cung cấp phù hợp và đồng bộ với thiết bị sẵn có của nhà máy.

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Báo giá phải ghi rõ tên thiết bị, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV.

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì - Thị trấn Tây Yên Tử - Huyện Sơn Động – Tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng.

- Hình thức thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất hình thức thanh toán và các điều khoản thương mại kèm theo báo giá.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 45 ngày kể từ ngày báo giá.

- Nhà cung cấp có thể báo giá toàn bộ hoặc báo giá cho một phần thiết bị thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.

- Thiết bị được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

4. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá/Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa chỉ:

+ Văn phòng - Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3588 818

(Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và bản sao CNMD hoặc căn CCCD còn giá trị)

Hoặc nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ Email: sondongvpct@gmail.com. (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ trên).

Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Ông Phạm Minh Đức - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư; số điện thoại: 0963713352

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 15 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (b/c);
- Cổng thông tin điện tử TKV, Tcty Điện lực - TKV (đăng tải);
- Lưu VT, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Lê Xuân Trường

PHỤ LỤC: YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

(Đính kèm Thư mời số 1354 /TM-NĐSD ngày 06 tháng 05 năm 2025)

Stt	Tên công việc	Đvt	Khối lượng	Ghi chú
	Bình làm mát nước làm mát máy phát tổ máy số 2			
I	Lắp dựng dàn giáo			
1	Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao Ø17m	100 m2	0,5	
	Lắp dựng (tháo và dỡ) dàn giáo ngoài và sàn làm việc từ cos 0m đến cos 5m: Phục vụ công tác treo ba lằng và tháo bơm KT; R10m x C5m x 1 vị trí	100 m2	0,5	
II	Công tác thay thế bình làm mát nước làm mát máy phát mới, nhà cung cấp khảo sát lựa chọn mã tương ứng sản xuất trong năm 2025 trở về đây			
1	Bảo dưỡng, sửa chữa bình làm mát nước làm mát máy phát tự dùng/ Bộ trao đổi nhiệt nước làm mát tuần hoàn kín (kiểu ống) (Bình làm mát nước làm mát máy phát S2 (02 bình A và B).	01 bình	02	
	Vật tư chính			
	Bình làm mát nước làm mát máy phát + Model: BEM500-08 + Loại: II + Trọng lượng 1220 kg + Diện tích làm mát: 55m ² + Khoảng cách vách ngăn 97mm + Áp lực thiết kế: 0.6-1.0 Mpa + Áp lực test: 1.0-1.5 Mpa + Nhiệt độ làm việc: 90°C + Nước cứng; Nước mềm + Lưu lượng nước làm mát: 180 m ³ /h + Công ty TNHH máy phát điện tua bin hơi nước Bắc Kinh BEIZHONG	Bình	02	
2	Cắt, lắp đặt đường ống thép từ DN8 đến dưới DN65 (Cắt ra hàn lại đường xả động bình làm mát).	100m	0,12	
	Vật tư chính			
	Ống đúc Ø15 x 2,5mm thép SUS310	m	12	
3	Thay thế sửa chữa van bướm DN65 đến dưới DN100 (Thay mới van nước vào ra bình làm mát)	01 van	04	
	Vật tư chính			

	Van tay loại: LTD71P-16P DN100mm; PN 16 kg/cm ² thép SUS 304	Chiếc	04	
4	Bảo dưỡng thay thế van bi từ DN8 đến dưới DN65(Thay van xả động, xả khí bình làm mát máy phát).	01 van	06	
	Vật tư chính			
	Van bi cầu 1/2” BSP SS-304; PN16 kg/cm ²	Chiếc	06	