

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1644** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **20** tháng 5 năm 2025

V/v báo giá cân bằng động động cơ quạt cao áp
1B, quạt gió lò hơi khởi động

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị lập dự toán: **Cân bằng động động cơ quạt cao áp 1B, quạt gió lò hơi khởi động**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn, Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 23/5/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 1644 /NĐĐT-KHVT ngày 20/5/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Cân bằng động động cơ đưa giá trị độ rung gối trục số 1, số 2 động cơ về mức $\leq 3.5\text{mm/s}$ (Thông số động cơ: Kiểu: YKK400-2TH; Công suất 450kW; Điện áp: 6600V; Dòng điện: 48,7A; Tốc độ: 2981 vòng/phút; Nhà sản xuất: XIANGTAN ELEC MFG CO.,LTD CHINA)	Lần	1			
2	Cân bằng động động cơ đưa giá trị độ rung gối trục số 1, số 2 động cơ về mức $\leq 2.8\text{mm/s}$ (Thông số động cơ: Mã hiệu quạt: 9-26 NO.11.2D; Lưu lượng: 29750 m ³ /h; Áp lực gió: 70 mbar; Mã hiệu động cơ: Y2 280 M1-2; Công suất: 110kW; Điện áp: 400V; Dòng điện định mức: 195A; Tốc độ 2950rpm)	Lần	1			
	Tổng					
	Thuế GTGT					
	Tổng cộng					
	Bảng chữ:					



PHỤ LỤC 2. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số **16HH** /NĐĐT-KHVT ngày **20** /5/2025
của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

- Nghiệm thu kỹ thuật: Sau khi Bên B thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định của Hợp đồng cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Giá trị yêu cầu	Ghi chú
I	Động cơ quạt cao áp 1B		
1	Độ rung gối số 1 động cơ	$\leq 3.5\text{mm/s}$	
2	Độ rung gối số 2 động cơ	$\leq 3.5\text{mm/s}$	
II	Động cơ quạt gió lò hơi khởi động		
1	Độ rung gối số 1 động cơ	$\leq 2.8\text{mm/s}$	
2	Độ rung gối số 2 động cơ	$\leq 2.8\text{mm/s}$	

