

Số: 2008/TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Sửa chữa cửa người chui lò hơi số 1, số 2

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện Sửa chữa cửa người chui lò hơi số 1, số 2.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ Sửa chữa cửa người chui lò hơi số 1, số 2 với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói cung cấp

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Sửa chữa cửa người chui lò hơi số 1, số 2.

1.2. Nội dung thực hiện:

- Gia công các nắp cửa người chui bằng thép tấm SS400, dày 10mm.
- Gia công các lỗ suốt bulong trên nắp cửa người chui.
- Gia công bản lề, gá đóng gá đóng cửa người chui theo bản vẽ.
- Gia công, hàn viền chứa tết chèn trên nắp cửa người chui bằng thép vuông đặc 8x8, CT3, theo bản vẽ. Sử dụng tết chèn chịu nhiệt chịu mài mòn vuông 12x12 đóng cửa người chui.
- Gia công bộ bulong đóng lắp cửa theo bản vẽ.
- Gia công tay nắm cửa người chui bằng thép tròn trơn Ø 10, CT3.

(nhà cung cấp tự chuẩn bị nhân công, trang thiết bị máy móc ... để thực hiện công việc).

Nội dung và khối lượng công việc chi tiết như Phương án số: 402 PA-KTAT ngày 26/06/2025, link Phương án theo mã QR kèm theo.



Nhà cung cấp báo giá theo các nội dung sau: nội dung công việc theo phụ lục 1; Danh mục vật tư theo phụ lục 2; nhân công ca máy theo phụ lục 3 của phương án 402 PA-KTAT ngày 26/06/2025.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình.

3. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác.

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yêu tố trượt giá và chi phí khác.

4. Hình thức báo giá

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung cấp có tham gia khảo sát thực tế tại đơn vị hoặc tham khảo link Phương án theo mã QR như mục 1.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức –Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com.

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 15 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 07 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐT.VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Trường

PHỤ LỤC

Kèm theo thư mời khảo sát báo giá số 2008 TM/NĐSD ngày 7 tháng 07 năm 2025

II. Nội dung công việc

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
1	Gia công 110 tấm nắp cửa người chui khu vực lò hơi và phần khói đuôi lò, kích thước cửa trung bình 700x700, bằng thép tấm SS400, 10mm	Tấn	4,23		
2	Gia công bản mã kích thước 60x20, bằng thép tấm SS400, 10mm làm gờ bắt bulong	Cái	2420		
3	Gia công lỗ Ø18 trên bản mã KT 60x20	Cái	2420		
4	Hàn các tấm bản mã kích thước 60x20, lên tấm nắp cửa người chui	Mét hàn	145,2		
5	Gia công bản mã kích thước 120x30, bằng thép tấm SS400, 10mm của tấm cửa phía trong	Cái	2640		
6	Gia công lỗ Ø18 trên bản mã KT 120x30	Cái	2640		
7	Hàn các bản mã kích thước 120x30 của tấm cửa phía trong	Mét hàn	158,4		
8	Gia công tấm bản lề cửa kích thước 120x80 bằng thép tấm SS400, 10mm	Cái	220		
9	Gia công lỗ Ø18 trên bản mã lề cửa KT 120x80	Cái	220		
10	Hàn các tấm bản lề cửa vào tấm nắp	Mét hàn	26,4		
11	Gia công các đoạn thép đặc 8x8, CT3 để hàn viền lắp tết chèn chịu nhiệt môn	Tấn	0,3		
12	Hàn liên kết thép đặc 8x8 vào tấm nắp cửa	Mét hàn	572		
13	Gia công tay cầm đóng mở cửa người chui bằng thép tròn trơn Ø10, CT3	Cái	110		
14	Vệ sinh, đánh gỉ, sơn chống gỉ nắp cửa người chui sau gia công	Cái	110		
15	Đóng nắp cửa người chui	Công	30		

02

II. Vật tư nhà cung cấp cấp

Stt	Tên vật tư	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
1	Thép tấm	SS400, 10mm	M2	60		
2	Bulong	M16x100 (5.6, ren suốt, bao gồm cả long đen phẳng, long đen vênh)	Bộ	1200		
3	Bulong	M16x50 (5.6)	Bộ	1430		
4	Thép vuông, đặc	8x8, CT3	m	600		
5	Thép tròn trơn	Ø10, CT3	m	36		
6	Tết chèn chịu nhiệt chịu mòn	12x12	Kg	270		
7	Sơn chống gỉ	Sơn chống gỉ tổng hợp màu ghi	Kg	20		
8	Silicone	112-175ml	Lọ	50		

