

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2558 /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá thiết bị đầu tư năm 2026

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị đầu tư một số thiết bị trong năm 2026. Để có cơ sở lập dự toán đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty có quan tâm báo giá các hàng hoá chi tiết theo Phụ lục. Bảng tổng hợp khối lượng đề nghị báo giá đính kèm.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266323; Fax: 0203.6266324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 31/7/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hùng



PHỤ LỤC. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Văn bản số 2558 /NĐĐT-KHVT ngày 30 /7/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

Đề nghị Quý Công ty chào theo bảng dưới đây, ghi rõ cụ thể ký mã hiệu, thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ, đơn giá và thuế phí (nếu có) của hàng hoá đề xuất.

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Ký mã hiệu, thông số kỹ thuật hàng hoá đề xuất	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Khởi động mềm cho động cơ máy nghiền than A, B	Tủ khởi động mềm trung thế 6,6kV, công suất 1000kW, dòng điện 109A (bao gồm đầy đủ khởi động, dừng, bypass, hệ thống điều hoà làm mát..)				Bộ	2			Bao gồm cả vật tư phụ và dịch vụ lắp đặt
2	UPS tổ máy 1	Công suất định mức: 50KVA Hệ số công suất: 0.9 Nguồn vào chính: AC400V 3PH; Tần số: 50Hz; Dải điện áp: $\pm 10\%$ Nguồn vào dự phòng: AC230V 1PH; Tần số: 50Hz; Dải điện áp: $\pm 10\%$ Nguồn vào DC: DC220V; Dải điện áp: $\pm 25\%$ Đầu ra: AC230V 1PH; Tần số 50Hz; Độ chính xác điều chỉnh điện áp: $\pm 1\%$				Bộ	2			Bao gồm cả vật tư phụ và dịch vụ lắp đặt