

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: 2718/NĐĐT-KHVT

V/v báo giá Cung cấp bộ chuyển đổi nhanh nguồn tự
dùng thanh cái 6,6kV 2B và dịch vụ liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán **Cung cấp bộ chuyển đổi nhanh nguồn tự dùng thanh cái 6,6kV 2B và dịch vụ liên quan**. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.
- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn, phường Bình Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 15/8/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy đề b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ PHẦN VẬT TƯ

(Kèm theo Văn bản số 2718 /NĐĐT-KHVT ngày 12/8 /2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Bộ chuyển đổi nguồn nhanh	Mã hiệu: PCS-9655 (HIGH SPEED TRANSFER DEVICE) của nhà sản xuất NR Electric Co., Ltd. Thông số kỹ thuật như sau: - Nguồn làm việc: Auxiliary Voltage (Vx) DC220V; - Điện áp định mức: Nominal Voltage (Vn) 63.5V; - Tần số định mức: Nominal Frequency (fn): 50Hz; - Dòng điện định mức: Nominal Current (In): 1A;		Bộ	01				
	Tổng								
	Thuế GTGT								
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)								
	Bằng chữ:								

Ghi chú: (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét.



PHỤ LỤC 2: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ PHẦN DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 2718 /NĐĐT-KHVT ngày 12/8/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Mô tả nội dung công việc (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lắp đặt, cài đặt và thí nghiệm chức năng chuyển đổi nhanh nguồn tự dùng.	Lần	01			
Cộng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)						
Bảng chữ:						

Ghi chú: Chỉ tiêu đánh giá các yêu cầu kỹ thuật như sau:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	ĐVT	Giá trị yêu cầu	Ghi chú
1	Thí nghiệm máy cắt 6,6kV, rơ le bảo vệ động cơ 6,6kV			
-	Thí nghiệm máy cắt 6,6kV đạt yêu cầu			
-	Thí nghiệm rơ le bảo vệ động cơ 6,6kV đạt yêu cầu			
2	Chạy thử Động cơ máy nghiền than B:			
-	Dòng điện chạy thử có tải của động cơ	A	$\leq I_{dm}$	DCS
-	Độ rung động cơ có tải (đo tại vị trí gối số 1, gối số 1 của động cơ)	mm/s	$\leq 7,1$	Máy đo cầm tay

