

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: 3134 /NĐĐT-KHVT

V/v báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ
bơm cấp 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ bơm cấp 1C**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá các loại hàng hóa và dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Phạm Minh Ngọc - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0793.178.123).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 24/9/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 313/H /NĐĐT-KHVT ngày 22/9/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Động cơ bơm cấp 1C: Động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ rotor lồng sóc; Kiểu: STMKS560-2TH; Công suất: 3800kW; Điện áp: 6.6kV; Dòng điện: 37.8A; Tốc độ 2983rpm					
1	Tháo động cơ đưa về nơi sửa chữa	Động cơ	1			
2	Giải thể động cơ	Động cơ	1			
3	Vệ sinh sạch sẽ dầu bám trên bộ dây stator, rotor, bộ làm mát bằng nước	Động cơ	1			
4	Tẩm sấy rotor, stator, sơn phủ chống ẩm bộ dây Stator	Động cơ	1			
5	Xử lý rò dầu gối trục chủ động, bị động của động cơ	Động cơ	1			
6	Kiểm tra rà cạo bạc đỡ gối trục động cơ	Động cơ	1			
7	Cân bằng động rotor động cơ và các chi tiết quay	Động cơ	1			
8	Lắp hoàn thiện động cơ	Động cơ	1			
9	Đo kiểm sau sửa chữa và chạy thử xuất xưởng	Động cơ	1			
10	Vận chuyển động cơ đến vị trí lắp đặt, lắp đặt hoàn thiện động cơ vào hệ thống	Động cơ	1			

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
11	Căn tâm động cơ, chạy thử	Động cơ	1			
Tổng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						
Bằng chữ						

⇒ *Yêu cầu:* Bên B thực hiện dịch vụ sửa chữa động cơ bơm cấp 1C đảm bảo chất lượng và đáp ứng các thông số cơ bản sau:

+ Cách điện cuộn dây Stator động cơ (pha - vỏ): $\geq 500\text{M}\Omega$.

+ Độ rung động cơ có tải: $\leq 2,3 \text{ mm/s}$.

⇒ (*) **Ghi chú:** Nhà cung cấp phải chuẩn bị tất cả các trang thiết bị máy móc, vật tư phục vụ quá trình thực hiện dịch vụ.

