

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: **3321** /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá cung cấp dịch vụ quản
lý vận hành đường dây 35kV và TBA
320kVA-35/0,4kV khu CBCNV năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày **07** tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành đường dây 35kV và Trạm biến áp 320kVA-35/0,4kV khu CBCNV năm 2026**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 15/10/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.


Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy đề b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 3321 /NĐĐT-KHVT ngày 07/10/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên thiết bị, hệ thống	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Tần suất định kỳ	Đơn giá (Đồng/đvt/tháng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	⁽⁸⁾ =(5)*(6)*(7)	(9)
I	Đường dây 35kV mạch đơn (vùng đồng bằng KV1)	Thuê ngoài QLVH đường dây 35kV mạch đơn (vùng đồng bằng KV1)	km	3,804	01 lần/ năm			
1		Kiểm tra định kỳ ban ngày	km	3,804	01 lần/ tháng			
2		Kiểm tra định kỳ ban đêm	km	3,804	01 lần/ 03 tháng			
3		Kiểm tra toàn diện	km	3,804	Trước và sau khi có mưa bão			
4		Đóng cắt điện	HT	1	Theo yêu cầu thao tác			Đóng cắt điện theo yêu cầu dự phòng hoặc yêu cầu của chủ đầu tư
II	Trạm biến áp 35kV có P≤400KVA	Thuê ngoài QLVH trạm biến áp 35kV có P≤400KVA	TBA	1	01 lần/ năm			
1		Vệ sinh công nghiệp nền trạm, máy biến áp và thiết bị trung áp trong TBA	TBA	1	01 lần/ năm			

(*) Ghi chú:

- Từ cột số 1NĐ đến cột số 41NĐ (3,244km) dây nhôm lõi thép AC95mm²;
- Từ cột số 41NĐ đến cột số 1CBCNV dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 mm²- 35kV (0,135km).
- Từ cột số 1CBCNV đến trạm biến áp 320kVA-35/0,4kV dây nhôm lõi thép AC70mm² (0.425km)

PHỤ LỤC 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số 3321 /NĐĐT-KHVT ngày 07/10/2025 của Công ty nhiệt điện
Đông Triều - TKV)

STT	Tên thiết bị	Mô tả công việc	Yêu cầu kỹ thuật
I	Đường dây 35kV mạch đơn (vùng đồng bằng KV1)	Thuê ngoài QLVH đường dây 35kV mạch đơn (vùng đồng bằng KV1)	
1		Kiểm tra định kỳ ban ngày	Kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý sự cố đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
2		Kiểm tra định kỳ ban đêm	Kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý sự cố đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
3		Kiểm tra toàn diện	Kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý sự cố đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
4		Đóng cắt điện	Thao tác an toàn, tuân thủ đúng quy định hiện hành
II	Trạm biến áp 35kV có P≤400KVA	Thuê ngoài QLVH trạm biến áp 35kV có P≤400KVA	
1		Vệ sinh công nghiệp nền trạm, máy biến áp và thiết bị trung áp trong TBA	Kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý sự cố đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
2		Kiểm tra trước và sau khi có bão lụt	Kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý sự cố đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
3		Thay dây chì của cầu chì tự rơi cao thế 1 pha, xử lý một số trường hợp mất điện trong phạm vi từ cột điểm đầu đến ATM tổng TBA do thiên tai gây nên	Xử lý sự cố đảm bảo hệ thống vận hành ổn định

