

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3833**/NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **17** tháng **11** năm 2025

V/v báo giá Cung cấp thiết bị và dịch vụ liên quan
cho hệ thống 6,6kV

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán **Cung cấp thiết bị và dịch vụ liên quan cho hệ thống 6,6kV**. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 21/11/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ PHẦN VẬT TƯ

(Kèm theo Văn bản số 3833 /NĐĐT-KHVT ngày 17 / 11 /2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Máy cắt 6,6kV	Mã hiệu: NVUC-7.2 của nhà sản xuất Zhenjiang Daqo Eaton Electrical Systems Co., Ltd với các thông số kỹ thuật như sau: - Điện áp định mức: 7,2kV; - Dòng điện định mức: 400A; - Dòng xung chịu được: 40kA; - Dòng ngắn mạch chịu được: 4kA; - Thời gian chịu được dòng ngắn mạch: 4s; - Tần số: 50Hz; - Điện áp cuộn đóng, cuộn cắt, động cơ tích năng: 220VDC; - Bộ cầu chì 3 pha mã hiệu: XRNM 7,2kV/250A-50kA của nhà sản xuất Wuzhong instrument Co.,Ltd (Máy cắt 6,6kV cung cấp phải đảm bảo lắp đặt vừa với tủ điện hiện hữu của NMNĐ Mạo Khê với các thông số kỹ thuật như sau: - Loại tủ: UR4; - Tên: Tủ máy cắt 6,6kV		Bộ	01				

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		- Điện áp định mức: 7,2kV; - Dòng điện định mức: 400A; - Dòng điện xung: 40kA; - Dòng ngắn mạch: 4kA/4s; - IP 42. - Nhà sản xuất: Zhenjiang Daqo Eaton Electrical Systems Co., Ltd.)							
	Rơ le bảo vệ động cơ 6,6kV	Mã hiệu: CSC 237A Dải đầu vào: - Điện áp DC: 220VDC - Điện áp pha: 100V - Điện áp tam giác hở: 300V - Dòng điện AC: 1A/5A - Tần số: 50Hz Dải làm việc: - Điện áp pha: 0.2-70V - Điện áp tam giác hở: 3V-300V - Dòng điện: 0.08In-20In (Theo giá trị định mức của CT) Kết nối truyền thông: - RS485 - Analog: 4-20mA - Ngôn ngữ: Tiếng Anh của nhà sản xuất Beijing Sifang		Bộ	01				

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		Automation							
	Bộ chuyển đổi nguồn nhanh	Mã hiệu: PCS-9655 (HIGH SPEED TRANSFER DEVICE) của nhà sản xuất NR Electric Co., Ltd. Thông số kỹ thuật như sau: - Nguồn làm việc: Auxiliary Voltage (Vx) DC220V; - Điện áp định mức: Nominal Voltage (Vn) 63.5V; - Tần số định mức: Nominal Frequency (fn): 50Hz; - Dòng điện định mức: Nominal Current (In): 1A;		Bộ	01				
	Tổng								
	Thuế GTGT								
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)								
	Bảng chữ:								

Ghi chú: (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét.

PHỤ LỤC 2: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ PHẦN DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số **3833** /NĐĐT-KHVT ngày **17/11/2025** của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Mô tả nội dung công việc (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thí nghiệm máy cắt 6,6kV kiểu NUV12/400A điện áp 6,6kV dòng định mức 400A hãng EATON Electrical Systems - Vệ sinh bảo dưỡng máy cắt - Kiểm tra cơ cấu truyền động đóng, cắt - Đo điện trở cách điện - Đo điện trở tiếp xúc - Đo thời gian đóng cắt	Lần	01			
2	Thí nghiệm rơ le bảo vệ động cơ 6,6kV mã hiệu CSC 237A của hãng Beijing Sifang Automation - Kiểm tra chức năng đo lường - Bảo vệ quá dòng pha 50/51 - Bảo vệ quá dòng chạm đất 50G - Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch 46 - Bảo vệ quá tải 49 - Bảo vệ thấp áp, quá áp động cơ F27/59 - Bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo vệ quá thời gian khởi động	Lần	01			

STT	Mô tả nội dung công việc (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
3	Lắp đặt, cài đặt và thí nghiệm chức năng chuyển đổi nhanh nguồn tự dùng.	Lần	01			
Cộng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)						
Bảng chữ:						

