

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4311** /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá xử lý phát nhiệt dao cách ly
275-2, 276-2

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán **Xử lý phát nhiệt dao cách ly 275-2, 276-2**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo các Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Phạm Minh Ngọc - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0793.178.123).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 23/12/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Văn Mão

(Kèm theo Văn bản số 4311 /NĐĐT-KHVT ngày 19 /12/2025 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Dao cách ly 220kV kiểu GW22A-252III, dòng định mức 2000A của nhà sản xuất Shandong Taikai Disconnecter Co., Ltd					
1.1	Xử lý phát nhiệt dao cách ly 275-2	Bộ	1			
1.2	Xử lý phát nhiệt dao cách ly 276-2	Bộ	1			
Tổng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						
Bằng chữ:						

PHỤ LỤC 2. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số H3AA /NĐĐT-KHVT ngày 19 /12/2025
của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Giá trị yêu cầu	Ghi chú
1	Dao cách ly 220kV kiểu GW22A-252III, dòng định mức 2000A của nhà sản xuất Shandong Taikai Disconnecter Co., Ltd		
1.1	Xử lý phát nhiệt dao cách ly 275-2	$\leq 40^{\circ}\text{C}$	Vận hành có tải trong 72 giờ
1.2	Xử lý phát nhiệt dao cách ly 276-2	$\leq 40^{\circ}\text{C}$	Vận hành có tải trong 72 giờ

