

Số: **69** /TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Sửa chữa, phục hồi các động cơ số 01.2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện Sửa chữa, phục hồi các động cơ số 01.2026.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ Sửa chữa, phục hồi các động cơ số 01.2026 với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói thầu

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Sửa chữa, phục hồi các động cơ số 01.2026.

1.2. Nội dung thực hiện: Sửa chữa, phục hồi các động cơ số 01.2026. Nội dung và khối lượng công việc như Phụ lục đính kèm.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh.

2. Năng lực tài chính: Nộp báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế.

3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức;
- Năng lực nhân sự, máy móc;
- Quy mô, mạng lưới khách hàng;
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện;

4. Các nội dung khác.

3. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh. Hoặc nhà cung cấp có thể đề xuất mang vật tư, thiết bị về xưởng để phục hồi sửa chữa.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác.

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yếu tố trượt giá và chi phí khác.

4. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế tình trạng của các động cơ, thiết bị tại đơn vị.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com. (đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn hoàn thiện gửi bản chào giá gốc cho bên mời chào giá theo địa chỉ nêu trên).

+ Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Ông Vi Anh Sáu - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư; Số điện thoại: 0919.521.212.

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpowers.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐT-VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Chuyên

PHỤ LỤC

Đính kèm thư mời khảo sát báo giá số **69** /TM-NĐSD ngày 07/01/2026

Gói cung cấp: Sửa chữa, phục hồi các động cơ số 01.2026

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
I	Bơm dầu EH 1B tổ 1					
1	Tháo rời và vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của bơm	Cái	1			
2	Phục hồi sửa chữa lại xilanh số 1 bơm bị vỡ đầu bép phun	Cái	1			
3	Phục hồi sửa chữa lại xilanh số 2 bơm bị mòn đầu bép phun	Cái	1			
4	Phục hồi sửa chữa lỗ piston bơm bị mòn mé	Cái	2			
5	Phục hồi sửa chữa piston van điều áp bị mòn xước	Cái	1			
6	Phục hồi sửa chữa chốt điều chỉnh đĩa mòn	Cái	1			
7	Thay mới vòng bi loại 15590 bị rơ rão	Vòng	1			
8	Thay mới vòng bi loại M210047R bị rơ rão	Vòng	1			
9	Thay mới phốt chặn dầu Ø37x57x8 lão hoá	Cái	1			
10	Lắp ráp, tổ hợp hoàn thiện các chi tiết của bơm dầu EH. Tiến hành chạy thử nghiệm thu, đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			
II	Động cơ quạt hút bụi khối đá vôi (15kW)					
1	Tháo, vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của động cơ	Cái	1			
2	Phục hồi gối đỡ số 2 bị nứt vỡ	Cái	1			
3	Phục hồi quấn lại cuộn dây động cơ	Cái	1			
4	Thay mới vòng bi loại 6309-2Z/C3	Vòng	1			
5	Thay mới vòng bi loại 6209-2Z/C3	Vòng	1			
6	Lắp ráp hoàn thiện, đo đặc điện trở cách điện cuộn dây động cơ đạt yêu cầu. Tiến hành chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			
III	Động cơ van điện động xả động trường D hệ thống thổi bụi lò 1 (P=0,37kW)					
		Cái	1			

Handwritten signature

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Phục hồi quấn lại cuộn dây động cơ bị cháy	Cái	1			
2	Đo đặc điện trở cách điện cuộn dây, đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			
IV	Động cơ van điều chỉnh đường dầu đầu vào tầng trên lò 2 (P=40W)	Cái	1			
1	Tháo vệ sinh sạch sẽ các chi tiết động cơ	Cái	1			
2	Phục hồi quấn lại cuộn dây động cơ bị cháy	Cái	1			
3	Thay mới vòng bi 608-RS bị rơ rão	Vòng	1			
4	Thay mới vòng bi 6000-RS bị rơ rão	Vòng	1			
5	Lắp ráp, tổ hợp hoàn thiện động cơ điện. Tiến hành đo đặc điện trở cách điện, chạy nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi bàn giao.	Cái	1			
V	Động cơ quạt thông gió bằng tải than số 4 (P=1,1kW)	Cái	1			
1	Tháo vệ sinh sạch sẽ các chi tiết động cơ	Cái	1			
2	Phục hồi quấn lại cuộn dây động cơ bị cháy	Cái	1			
3	Thay mới vòng bi 6205-2RSH/C3 bị rơ rão	Vòng	1			
4	Lắp ráp, tổ hợp hoàn thiện động cơ điện. Tiến hành đo đặc điện trở cách điện, chạy nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi bàn giao.	Cái	1			
VI	Động cơ quạt rút hơi chèn 1B tổ 1 (11KW)	Cái	1			
1	Tháo rời và vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của động cơ, quạt	Cái	1			
2	Phục hồi sửa chữa các gối trục động cơ bị mòn âm 0,17mm	Cái	2			
3	Phục hồi sửa chữa cánh quạt bị nứt, sau đó thực hiện cân bằng tĩnh, cân bằng động lại cánh quạt	Cái	1			
4	Thay mới các vòng bi bị rơ rão, loại 6208-2RS1	Vòng	2			
5	Tiến hành tổ hợp, lắp ráp hoàn thiện động cơ điện. Chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			
VII	Động cơ thổi bụi IK14 tương B lò 1 (1,1kW)	Cái	1			
1	Phục hồi quấn lại cuộn dây Stator động cơ	Cái	1			
2	Tiến hành đo đặc điện trở cách điện cuộn đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			

đo

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
VIII	Động cơ bơm bùn số 1 (18kW)					
1	Tháo, vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của động cơ	Cái	1			
2	Phục hồi quần lại cuộn dây động cơ bị cháy	Cái	1			
3	Lắp ráp hoàn thiện, đo đặc điện trở cách điện cuộn dây động cơ đạt yêu cầu. Tiến hành chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			
XIX	Động cơ bơm nâng nước thải công nghiệp số 2 (7,5kW)					
1	Tháo, vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của động cơ, bơm	Cái	1			
2	Phục hồi quần lại cuộn dây động cơ	Cái	1			
3	Phục hồi trục động cơ bị oxy hoá ăn mòn đoạn trục	Cái	1			
4	Thay mới vòng bi loại 6206-RS	Vòng	3			
5	Thay mới vành chèn cơ khí khoang đầu bơm	Cái	1			
6	Thay mới vành chèn cơ khí khoang nước bơm	Cái	1			
7	Thay mới bộ gioăng chì bích bơm	Cái	2			
8	Lắp ráp hoàn thiện, đo đặc điện trở cách điện cuộn dây động cơ đạt yêu cầu. Tiến hành chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao.	Cái	1			
X	Bơm trung gian nước thải công nghiệp số 2					
1	Tháo vệ sinh sạch sẽ các chi tiết của bơm trung gian	Cái	1			
2	Gia công thay mới trục bơm bị mòn cổ ren	Cái	1			
3	Thay mới phớt cơ khí bơm bị hỏng mặt gương	Cái	1			
4	Lắp ráp, tổ hợp hoàn thiện bơm. Tiến hành chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao	Cái	1			
Tổng giá trị trước thuế			đồng			
Thuế GTGT 8%			đồng			
Tổng cộng sau thuế			đồng			

01/

ds