TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1744 /NĐĐT-KHVT V/v báo giá cung cấp dịch vụ kiểm tra, vệ sinh ống trao đổi nhiệt bình ngưng 02 tổ máy	*Quảng Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2026*

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: ***Cung cấp dịch vụ kiểm tra, vệ sinh ống trao đổi nhiệt bình ngưng 02 tổ máy***. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê *(Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh)*.

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV *(Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com)*.

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: cl ậm nhất ngày 17/6/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV - CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
M.S.D.N: 0104297034-006-C.T.C.P
TỈNH QUẢNG NINH

Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 1744 /NĐĐT-KHVT ngày 05 / 6 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Số tổ máy	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	**Thông số bình ngưng:** *Model: N-14580 kiểu bề mặt, phân tách đôi, hai dòng chảy, vỏ đơn* *(nhà sản xuất turbine Đông Phương).* *- Diện tích làm mát: 14.580m2.* *- Lưu lượng nước làm mát: 30.600t/h.* *- Nhiệt độ nước làm mát: 30 độ C.* *- Áp lực bình ngưng: 0~0,1/0,25MPa.* *- Lưu lượng hơi: 612t/h.* *- Vật liệu ống: TB304.* *- Kích thước ống làm mát: Ø25x0,7/0,5x9.900mm.* *- Số lượng ống làm mát: 18.848 ống.* *- Trọng lượng khi vận hành bình ngưng: 760 tấn.* *- Kích thước ngoại hình: 14.580x11.000x11.470mm.*						
1	Kiểm tra đánh giá tình trạng bám bẩn ống trao đổi nhiệt, bình ngưng trước khi làm sạch.	Lần	01	02			
2	Vệ sinh bình ngưng: mặt sàng, khoang nước, bên trong ống bằng nước áp lực cao.	Lần	01	02			

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Số tổ máy	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
3	Kiểm tra, xác định ăn mòn ống (đo độ dày thành ống)	Ống	1000	02			
4	Kiểm tra rò rỉ ống bình ngưng sau vệ sinh làm sạch	Lần	01	02			
5	Nút ống (ống rò rỉ, độ mòn cao)	Ống	50	02			
6	Xử lý khiếm khuyết, lắp đặt hoàn thiện bình ngưng.	Lần	01	02			
7	Lập báo cáo chi tiết tình trạng ống	Lần	01	02			
Tổng							
Thuế GTGT							
Tổng cộng							
Bằng chữ:							

PHỤ LỤC 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG

(Kèm theo Văn bản số 1744/NĐĐT-KHVT ngày 05 / 6 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Tiến độ	10 ngày/01 tổ máy.
2	Ống trao đổi nhiệt	- Ống không có hiện tượng rò rỉ; - Bề mặt ống sạch, không còn cáu cặn bám dính; - Ống không bị mài mòn kim loại.
3	Bình ngưng	- Mặt sàng ống sạch, không mòn xước; - Khoang nước gia cố chắc chắn, vệ sinh sạch, không có cáu, bùn bám dính; - Đảm bảo thiết bị, hệ thống làm việc an toàn, tin cậy.