

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2193** /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá cung cấp dịch vụ kiểm tra gói trục số 2,
số 3 turbine tổ máy 1 (Lần 2)

Quảng Ninh, ngày **14** tháng **7** năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Cung cấp dịch vụ kiểm tra gói trục số 2, số 3 turbine tổ máy 1**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).


- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 17/7/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 2193 /NĐĐT-KHVT ngày 14 / 7 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Mở lắp hộp gói trực số 2, số 3	Lần	01			
2	Tháo các thiết bị đo lường có liên quan (Điểm đo độ rung vỏ gói; điểm đo rung trực; các điểm đo nhiệt độ của gói)	Lần	01			
3	Tháo vành chắn dầu hộp gói trực số 2, số 3; vệ sinh vành chắn dầu; lắp đặt căn chỉnh khe hở vành chắn dầu (khe hở đáy vành chắn dầu 0,1~0,15mm; khe hở 2 bên vành chắn dầu 0,3~0,4mm)	Lần	01			
4	Kiểm tra độ chặt của khớp nối số 2, số 3	Lần	01			
5	Kiểm tra độ chặt của các gia trọng cân bằng	Lần	01			
6	Lắp hoàn thiện hộp gói trực số 2, số 3	Lần	01			
Tổng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						
Bảng chữ:						

PHỤ LỤC 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG

(Kèm theo Văn bản số 2193 /NĐĐT-KHVT ngày 14 / 7 /2026 của Công ty nhiệt điện
Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Tiến độ	10 ngày
2	Vành chắn dầu	- Lắp đặt chắc chắn; - Đảm bảo thông số khe hở trong giải cho phép (khe hở đáy vành chắn dầu 0,1~0,15mm; khe hở 2 bên vành chắn dầu 0,3~0,4mm).
3	Hộp gói trục	- Vận hành không có hiện tượng rò dầu, không có âm thanh bất thường.

