

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2254 /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2026

V/v báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, gia công
cánh bơm tái tuần hoàn bơm chân không 2 tổ máy

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: Sửa chữa, gia công cánh bơm tái tuần hoàn bơm chân không 2 tổ máy. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 23/7/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 2254 /NĐĐT-KHVT ngày 20 / 7 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thông số bơm tái tuần hoàn bơm chân không: - Mã hiệu: CM15-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N (nhà sản xuất Grundfos); - Lưu lượng: 17m ³ /h; - Áp lực: 1.78MPa; Động cơ: - Công suất: 1.2kW; - Điện áp: 400V; 2,6A; - Tốc độ: 1.470v/p.					
-	Gia công cánh bơm	Cái	03			
-	Thay thế phốt làm kín cơ khí eMG1-16	Bộ	03			
Tổng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng						
Bảng chữ:						

PHỤ LỤC 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG

(Kèm theo Văn bản số 2254/NĐĐT-KHVT ngày 20 / 7 /2026 của Công ty nhiệt điện
Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Bơm tái tuần hoàn bơm chân không	- Bơm vận hành không có độ rung tiếng ồn bất thường; - Các đường ống không có hiện tượng rò rỉ.
2	Động cơ	- Dòng định mức động cơ < 2,6A - Độ rung $\leq 3,5\text{mm/s}$ - Nhiệt độ < 70 độ C

