

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV  
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV**

Số: 2740 /NĐCP-KHĐT-VT  
V/v quan tâm báo giá dịch vụ Sửa chữa, bảo  
dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy năm  
2026.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Chúng tôi hiện nay có nhu cầu Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy năm 2026- Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả nhằm mục tiêu duy trì sản xuất, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.


Qua công văn này, chúng tôi kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, cung cấp báo giá vật tư phục vụ công việc Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy năm 2026 như phụ lục đính kèm.

- Quý công ty quan tâm có thể liên hệ đến khảo sát. Cần làm rõ thông tin về kỹ thuật, xin liên hệ Mr. Thom (0914.851.736).

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, tổ 4, khu 4A, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong trường hợp cần làm rõ thông tin, xin liên hệ Mrs Hà (0901.519.789).

- Thời gian nhận báo giá: Trước 15h ngày 7 tháng 7 năm 2026

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KH-ĐT-VT, ĐTTH.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nông Duy Nhung**

**PHỤ LỤC BÁO GIÁ**

STT	Vật tư	Đơn vị	Khối lượng
1	<b>Bảo dưỡng Bơm nước chữa cháy chính động cơ điện</b>		
1,1	<b>Bảo dưỡng động cơ bơm nước chữa cháy chính động cơ điện (160 kW)</b>		
	Vòng bi: 6317 2Z/C3	Cái	2,00
	Phốt: 65x85x10	Cái	4,00
1,2	<b>Bảo dưỡng bơm nước chữa cháy chính động cơ điện và bơm nước chữa cháy động cơ Diesel</b>	Cái	1,00
	Vòng bi: 6309 2Z/C3	Cái	4,00
	Tết mỡ 10x10	Kg	2,00
2	<b>Bơm bù áp chữa cháy</b>		
	<b>Bảo dưỡng, sửa chữa bơm bù áp chữa cháy</b>		
	Vòng bi 7308 BEP	Cái	2,00
	<b>Bảo dưỡng động cơ bơm nước chữa cháy bù áp (7,5 kW)</b>	Cái	1,00
	Vòng bi 6208 2Z/C3	Cái	2,00
3	<b>Tủ điều khiển bơm các chữa cháy</b>		
4	<b>Bảo dưỡng, sửa chữa phần điện van tràn, van cảnh báo cháy/hệ thống chữa cháy tự động bằng nước sử dụng van tràn DV-5 và van AV1.</b>		
	Công tắc áp lực PS10-1	Cái	10,00
5	<b>Thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa phần cơ van chữa cháy tự động DV-5 từ và AV1 từ DN65 &lt; D ≤ DN150</b>	Cái	1,00
	Van bi tay gạt MIHA DN25- PN16 (kết nối ren trong)	Cái	24,00
	Van bi tay gạt MIHA DN15- PN16 (kết nối ren trong)	Cái	40,00
	Van bi tay gạt inox 304, DN15, PN16 (kết nối ren trong)	Cái	32,00
	Nối ống 2 đầu ren ngoài Inox 304 (Φ21)	Cái	32,00
6	<b>Thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa phần cơ van chữa cháy tự động DV-5 và AV1 từ DN150 &lt; D ≤ DN250</b>		
	Van xả tràn DV-5A, DN200, PN16 (bao gồm cả bộ Trim điều khiển. Có tem và giấy chứng nhận kiểm định)	Cái	2,00
	Bu lông M20x90 (8.8)	Bộ	32,00
7	<b>Lắp đặt van mặt bích</b>		
	Van bướm tín hiệu điện DN100, PN16 (bao gồm cả công tắc hành trình do hãng Fivalco sản xuất hoặc tương đương)	Cái	12,0
	Bu lông M16x140 (8.8)	Bộ	128,0
8	<b>Lắp đặt van mặt bích</b>		
	Van bướm tín hiệu điện DN150, PN16 (bao gồm cả công tắc hành trình do hãng Fivalco sản xuất hoặc tương đương)	Cái	7,00
	Bu lông M18x150 (8.8)	Bộ	56,0
9	<b>Lắp đặt van mặt bích</b>		
	Van bướm tín hiệu điện DN200, PN16 (bao gồm cả công tắc hành trình do hãng Fivalco sản xuất hoặc tương đương)	Cái	4

S.N: 01042  
 CÔNG TY  
 NHỆT ĐIỆN CẢ  
 -TKV- CHI NH  
 TỔNG CÔNG TY DI  
 TKV-CTCP  
 Q.Ư. - T. QU

STT	Vật tư	Đơn vị	Khối lượng
	Bu lông M18x160 (8.8)	Bộ	32,0
	<b>Thay mới Đầu báo khói FSP-951/24VDC</b>		
12	Đầu báo khói FSP-951/24VDC (kèm chân đế B501) do hãng Notifier sản xuất hoặc tương đương. Có kiểm định của công an PCCC	Cái	10
	<b>Thay mới Đầu báo Nhiệt FST-951/24VDC</b>		
14	Đầu báo nhiệt FST-951/24VDC (kèm chân đế B501) do hãng Notifier sản xuất hoặc tương đương. Có kiểm định của công an PCCC	Cái	10,00
	<b>Thay mới nút ấn báo cháy</b>		
16	Nút ấn báo cháy M400K kèm vỏ bọc chống nước SAP-M001FS-T IP66	Cái	9
	Nút ấn M400K	Cái	14
	<b>Thay mới còi đèn báo cháy</b>	Bộ	5
19	Còi đèn báo cháy P2RK, do hãng Notifier sản xuất hoặc tương đương Có kiểm định của công an PCCC	Cái	5
	Tổ hợp chuông đèn báo cháy SYS-HS	Cái	14
	<b>Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa modul giám sát, modul điều khiển tín hiệu báo cháy</b>		
20	Thanh cầu đầu HYT-2020, 20A, 20 cực	Cái	50

