

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1236 /NĐND-KHĐTVT

V/v : Mời báo giá quan trắc các thông số của Hệ thống CEMS trong trường hợp thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động sau 48 tiếng Quý IV/2026 và năm 2027

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các nhà quan tâm

Căn cứ:

Luật đấu thầu số 22/2023/ QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15, luật số 90/2025/QH15,

Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định trong thời gian thiết bị quan trắc tự động.

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV thông báo mời các đơn vị có khả năng thực hiện báo giá quan trắc các thông số của Hệ thống CEMS trong trường hợp thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động sau 48 tiếng Quý IV/2026 và năm 2027 với nội dung như sau:

1. Nội dung công việc: Khối lượng cụ thể theo phụ lục đính kèm
2. Địa chỉ thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Na Dương, địa chỉ Thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn
3. Hình thức và thời gian tiếp nhận báo giá: Nhà thầu quan tâm nghiên cứu nội dung trên và gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đến Công ty Nhiệt điện Na Dương-TKV.
4. Thời hạn nhận báo giá chậm nhất: 16 giờ 30 ngày 30/10/2026.
5. Hiệu lực báo giá: 60 ngày.
6. Đơn giá: Bao gồm thuế GTGT, phí (nếu có) và chi phí liên quan để thực hiện công việc

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (e-copy, bc);
- P.GĐ, KTT (e-copy);
- Phòng KTAT (e-copy);
- Muasamcong.vn (đăng tải);
- Vinacomin.com (đăng tải);
- DienlucTKV.vn (đăng tải);
- Lưu: VT, KHĐTVT, Th (04).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Việt Anh

PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG

1. Phạm vi quan trắc: Thực hiện quan trắc đối với các thông số thuộc nhóm bắt buộc phải quan trắc tự động theo quy định pháp luật, phù hợp với hệ thống quan trắc bị gián đoạn và các yêu cầu trong Giấy phép môi trường số 40/GPMT-UBND ngày 21/9/2026 của Công ty.

1.1. Đối với trạm khí thải tự động liên tục quan trắc thông số như:

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Lưu lượng	Mẫu	1	01 lần/02 ngày
2	Nhiệt độ	Mẫu	1	
3	SO ₂	Mẫu	1	
4	O ₂	Mẫu	1	
5	NO _x (NO ₂)	Mẫu	1	
6	CO	Mẫu	1	
7	CO ₂	Mẫu	1	
8	P (kPa)	Mẫu	1	
9	Bụi tổng	Mẫu	1	01 lần/07 ngày

1.2. Đối với trạm nước thải tự động liên tục quan trắc thông số như:

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	pH	Mẫu	1	01 lần/ngày
2	Nhu cầu oxy hóa COD	Mẫu	1	
3	TSS	Mẫu	1	
4	NH ₄ ⁺	Mẫu	1	
5	Lưu lượng (đầu vào và đầu ra)	mẫu	1	
6	Nhiệt độ	Mẫu	1	

2. Thời gian thực hiện: Khi hệ thống quan trắc tự động, liên tục ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên trong Quý IV và năm 2027.

Bằng kinh nghiệm năng lực của mình nhà cung cấp có thể chào toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của Chủ đầu tư, nêu cụ thể lú đó (nếu có).