

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3105** /NĐĐT-KHĐTVT

Quảng Ninh, ngày **29** tháng **9** năm 2026

V/v báo giá cân bằng động máy nghiền thứ cấp
đá vôi A, B và các động cơ điện năm 2027 của
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang chuẩn bị lập dự toán: **Cân bằng động máy nghiền thứ cấp đá vôi A, B và các động cơ điện năm 2027 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV**. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn, Bình Khê, Quảng Ninh).

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: bà Phạm Minh Ngọc - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0793.178.123).

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ngày 07/10/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số **3105** /NĐĐT-KHVT ngày **29/9/2026** của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Cân bằng động máy nghiền thứ cấp tuyến B đá vôi với thông số kỹ thuật như sau : Mã hiệu (GUNLACH 40B2C4R589). Tải trọng toàn bộ của máy: 4173Kg, kích thước bao: 2213x1834x1616mm (phần thân máy), tải trọng lớn nhất: 626 kg (lồng ngoài), công suất máy: 30t/h, kích thước lồng trong: $\Phi 862 \times 318\text{mm}$, kích thước lồng ngoài: $\Phi 1017 \times 382\text{mm}$, đường kính rô to: $\Phi 165$ vs $\Phi 74$, chiều dài rô to : 1492mm, tốc độ lồng trong : 900RPM, tốc độ lồng ngoài : 900RPM.	Lần	3			
2	Cân bằng động máy nghiền thứ cấp tuyến A đá vôi với thông số kỹ thuật như sau : Mã hiệu: (STEDMAN F-44H10-107-X). Tải trọng toàn bộ của máy: 15848Kg, kích thước bao: 3860x5120x2020mm (phần thân máy), tải trọng lớn nhất: 8794 kg (phần thân máy chính), công suất máy: 30t/h, kích thước đầu ra của máy: 95%<1mm, kích thước lồng trong: $\Phi 486 \times 975\text{mm}$, kích thước lồng ngoài: $\Phi 780 \times 1150\text{mm}$, tốc độ lồng trong đá vôi (Max): 1000RPM, tốc độ lồng ngoài đá vôi (Max): 1000RPM	Lần	3			
3	Động cơ điện hạ áp, công suất >1kW÷3kW	Cái	2			
4	Động cơ điện hạ áp, công suất >3kW÷10kW	Cái	2			
5	Động cơ điện hạ áp, công suất >10kW÷30kW	Cái	2			

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
6	Động cơ điện hạ áp, công suất >30kW÷50kW	Cái	2			
7	Động cơ điện hạ áp, công suất >50kW÷100kW	Cái	2			
8	Động cơ điện hạ áp, công suất >100kW÷150kW	Cái	2			
9	Động cơ điện hạ áp, công suất >150kW÷200kW	Cái	2			
10	Động cơ cao áp 6600 V, công suất 301 kW÷500kW	Cái	1			
11	Động cơ cao áp 6600 V, công suất 501kW÷1000 kW	Cái	1			
12	Động cơ cao áp 6600 V, công suất 1001kW÷2000 kW	Cái	1			
13	Động cơ cao áp 6600 V, công suất >2000 kW (đối với động cơ gối bạc)	Cái	1			
	Tổng					
	Thuế GTGT					
	Tổng cộng					
Bảng chữ:						

PHỤ LỤC 2. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số 3105 /NĐĐT-KHVT ngày 29/9/2026
của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Yêu cầu đầu ra
1	Thông số giá trị cân bằng động máy nghiền thứ cấp B đá vôi	Độ rung khi có tải tại gối trục máy nghiền, động cơ $\leq 4,5$ mm/s;
2	Thông số giá trị cân bằng động máy nghiền thứ cấp A đá vôi	Độ rung khi có tải tại gối trục máy nghiền, động cơ $\leq 4,5$ mm/s;
3	Động cơ điện hạ áp, công suất $>1\text{kW} \div 3\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 4.5 mm/s
4	Động cơ điện hạ áp, công suất $>3\text{kW} \div 10\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 4.5 mm/s
5	Động cơ điện hạ áp, công suất $>10\text{kW} \div 30\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 4.5 mm/s
6	Động cơ điện hạ áp, công suất $>30\text{kW} \div 50\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 2.8 mm/s
7	Động cơ điện hạ áp, công suất $>50\text{kW} \div 100\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 2.8 mm/s
8	Động cơ điện hạ áp, công suất $>100\text{kW} \div 150\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 2.8 mm/s
9	Động cơ điện hạ áp, công suất $>150\text{kW} \div 200\text{kW}$	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 2.8 mm/s
10	Động cơ cao áp 6600 V, công suất 301 kW $\div$ 500kW	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 4.5 mm/s
11	Động cơ cao áp 6600 V, công suất 501kW $\div$ 1000 kW	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 4.5 mm/s
12	Động cơ cao áp 6600 V, công suất 1001kW $\div$ 2000 kW	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 4.5 mm/s
13	Động cơ cao áp 6600 V, công suất >2000 kW (đối với động cơ gối bạc)	Độ rung có tải gối trục động cơ ≤ 2.8 mm/s

