

Số: **3123** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **30** tháng 9 năm 2026

V/v báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu để thực hiện **dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động năm 2026**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty gửi báo giá theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu Đông Sơn - phường Bình Khê - thành phố Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu Đông Sơn - phường Bình Khê - TP Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Hoàng Mạnh Tùng - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0987.310.887).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 05/10/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy đề b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Văn bản số **3123** /NĐĐT-KHĐTĐVT ngày **30** /9/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật/Mô tả công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Vật tư						
1	Đèn chiếu sáng sự cố	Mã hiệu: PEMD23SW 6W; điện áp 220-240VAC, pin sạc: 2x3,2V 10Ah, loại 2 đèn led bao gồm phụ kiện lắp đặt; hãng sản xuất Minh Hưng Long	cái	06			
Tổng							
Thuế GTGT							
Tổng cộng							
II	Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt						
1	Bình cầu chữa cháy tự động phòng biển tần	Lắp mới bình cầu chữa cháy tự động mã hiệu DPA-ABCC6 của nhà sản xuất Thanh Bình	Bình	28			
2	Đèn Exit phòng biển tần	Lắp mới đèn Exit mã hiệu: PEXP23SW không chỉ hướng; hãng sản xuất Minh hưng long	Cái	03			
3	Đèn chiếu sáng sự cố	Lắp mới đèn chiếu sáng sự cố mã hiệu: PEMD23SW 6W; điện áp 220-240VAC, pin sạc: 2x3,2V 10Ah, loại 2 đèn led bao gồm phụ kiện lắp đặt; hãng sản xuất Minh Hưng Long	Cái	06			

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật/Mô tả công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
4	Tủ báo cháy khu vực nhà hành chính	Di chuyển tủ báo cháy, lắp đặt đầu nối dây tín hiệu	Tủ	01			
	Tổng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng						

PHỤ LỤC 2. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số **3123** /NĐĐT-KHĐTVT ngày **30** /9/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên thiết bị	Mô tả công việc	Yêu cầu công việc	Ghi chú
1	Bình cầu chữa cháy tự động phòng biến tần	Lắp mới bình cầu chữa cháy tự động mã hiệu DPA-ABCC6 của nhà sản xuất Thanh Bình	Bình cầu lắp đặt đảm bảo yêu cầu chữa cháy	
2	Đèn Exit phòng biến tần	Lắp mới đèn Exit mã hiệu: PEXP23SW không chỉ hướng; hãng sản xuất Minh hưng long	Thiết bị hoạt động tốt	
3	Đèn khẩn cấp	Lắp mới đèn chiếu sáng sự cố mã hiệu: PEMD23SW 6W; điện áp 220-240VAC, pin sạc: 2x3,2V 10Ah, loại 2 đèn led bao gồm phụ kiện lắp đặt; hãng sản xuất Minh hưng long	Thiết bị hoạt động tốt	
4	Tủ báo cháy khu vực nhà hành chính	Di chuyển tủ báo cháy, lắp đặt đầu nối dây tín hiệu	Tủ báo cháy vận hành bình thường, kết nối với tủ trung tâm và hiển thị các tính năng trên phần mềm báo cháy	

