

Số: 743 /NĐND-KHĐTVT

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ (LẦN 2)

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng van an toàn 159 bao hơi và van an toàn quá nhiệt cấp 3 lò 1 năm 2027 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng van an toàn 159 bao hơi và van an toàn quá nhiệt cấp 3 lò 1 năm 2027 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV;

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng van an toàn 159 bao hơi và van an toàn quá nhiệt cấp 3 lò 1 năm 2027 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói cung cấp

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: sửa chữa, bảo dưỡng van an toàn 159 bao hơi và van an toàn quá nhiệt cấp 3 lò 1 năm 2027 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

1.2. Thời gian thực hiện: Tháng 8 Năm 2027; Tất cả các nội dung công việc hoàn thành trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận bàn giao thiết bị đi sửa chữa, bảo dưỡng.

2. Nội dung thực hiện:

Sửa chữa, bảo dưỡng van an toàn 159 bao hơi và van an toàn quá nhiệt cấp 3 lò 1 năm 2027 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV. Nội dung và khối lượng công việc cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Van an toàn bao hơi- Safety Valve (Steam drum) Model: 1729WB-5-S-500-F3 Baker Hughes			
1	Sửa chữa các mặt làm việc, kiểm tra tiếp xúc bằng bột rà khuôn	Lần	01	
2	Bảo dưỡng các chi tiết van, vệ sinh sửa chữa các chi tiết mòn, thay mới các chi tiết hỏng khác	Gói	01	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kiểm tra áp lực tác động áp suất mở, thử áp suất đóng và thử áp suất kín (cung cấp Phiếu kết quả hiệu chỉnh/thử nghiệm van an toàn sau thử nghiệm)	Lần	01	
4	Mài sang phanh đầu ống vào van, Đưa van mới vào vị trí, gá lắp, căn chỉnh mỗi ghép	Mỗi	02	
5	Hàn liên kết van và đường ống đầu vào	Mỗi	02	
6	Kiểm tra khuyết tật các mối hàn theo phương pháp Kiểm tra không phá hủy (NDT - Non-Destructive Testing) : + Phương pháp chụp phim (theo phương pháp Chụp ảnh bức xạ - RT: Radiographic Testing + Phương pháp siêu âm (theo phương pháp Kiểm tra siêu âm - UT: Ultrasonic Testin) (Cung cấp kết quả+ hình ảnh sau khi thực hiện xong)	Mỗi	02	NCC có thể đề xuất các phương pháp kiểm tra khác tiên tiến hiện đại hơn nhưng phải đảm bảo đáp ứng các quy định quy chuẩn hiện hành
7	Kiểm tra áp lực tác động mở - đóng/ Hiệu chỉnh, kiểm định Online lại van tại vị trí lắp đặt với áp suất hơi (Cung cấp Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định an toàn+ Dán tem kiểm định + Kẹp chì niêm phong sau kiểm định)	Lần	01	
8	Vận chuyển thiết bị từ Nhà máy nhiệt điện Na Dương về đơn vị sửa chữa và ngược lại	Chuyên	02	
II	Van an toàn quá nhiệt cấp 3- Safety Valve (Super heater) Model: 1729WE-5-S-500-F3 Baker Hughes			
1	Sửa chữa các mặt làm việc, kiểm tra tiếp xúc bằng bột rà khuôn	Lần	01	
2	Bảo dưỡng các chi tiết van, vệ sinh sửa chữa các chi tiết mòn, thay mới các chi tiết hỏng khác	Gói	01	
3	Kiểm tra áp lực tác động áp suất mở, thử áp suất đóng và thử áp suất kín (cung cấp Phiếu kết quả hiệu chỉnh/thử nghiệm van an toàn sau thử nghiệm)	Lần	01	
4	Mài sang phanh đầu ống vào van, Đưa van mới vào vị trí, gá lắp, căn chỉnh mỗi ghép	Mỗi	02	

3429
CÔ
NH
NA DƯ
NHÀ H
ĐIÊN
C
LƯƠN

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Hàn liên kết van và đường ống đầu vào	Mỗi	02	
6	Kiểm tra khuyết tật các mối hàn theo phương pháp Kiểm tra không phá hủy (NDT - Non-Destructive Testing) : + Phương pháp chụp phim (theo phương pháp Chụp ảnh bức xạ - RT: Radiographic Testing) + Phương pháp siêu âm (theo phương pháp Kiểm tra siêu âm - UT: Ultrasonic Testin) (Cung cấp kết quả+ hình ảnh sau khi thực hiện xong)	Mỗi	02	NCC có thể đề xuất các phương pháp kiểm tra khác tiên tiến hiện đại hơn nhưng phải đảm bảo đáp ứng các quy định quy chuẩn hiện hành
7	Kiểm tra áp lực tác động mở - đóng/ Hiệu chỉnh, kiểm định Online lại van tại vị trí lắp đặt với áp suất hơi (Cung cấp Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định an toàn + Dán tem kiểm định + Kẹp chỉ niêm phong sau kiểm định)	Lần	01	
8	Vận chuyển thiết bị từ Nhà máy nhiệt điện Na Dương về đơn vị sửa chữa và ngược lại	Chuyên	02	

Trường hợp nhà cung cấp phát hiện các nội dung công việc được yêu cầu tại cột (2) trong bảng trên chưa đầy đủ, không chính xác hoặc thừa thiếu so với quy định quy chuẩn, thì đề nghị nhà cung cấp chuẩn xác lại và cung cấp các tài liệu để chứng minh các nội dung công việc do nhà cung cấp điều chỉnh lại là chính xác. Nhằm đảm bảo thiết bị sau sửa chữa bảo dưỡng hoạt động bình thường ổn định vận hành đồng bộ với hệ thống sẵn có của Bên mời chào giá và phù hợp với quy trình, quy định hiện hành.

Trước khi nhà cung cấp gửi báo giá có thể khảo sát thiết bị thực tại hiện trường của Bên mời chào giá hoặc tham khảo Chi tiết phương án kỹ thuật theo mã QR dưới đây:



3. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

3.1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh đối với các vật tư kinh doanh có điều kiện (nếu có);.

3.2. Năng lực tài chính:

Nộp báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (*bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế qua mạng kèm theo xác nhận của cơ quan thuế về việc đã nộp báo cáo tài chính*) hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế

3.3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức
- Năng lực nhân sự, máy móc
- Quy mô, mạng lưới khách hàng
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện

4. Các nội dung khác.

4. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá giao tại kho bên mua đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Nhà nước (thể hiện rõ thuế suất thuế GTGT cho vật tư, hàng hoá báo giá.

- Địa điểm giao nhận hàng hóa trước và sau sửa chữa: Tại Công ty nhiệt điện Na Dương – TKV, địa chỉ Thôn 4, xã Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác.


- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yêu tố trượt giá và chi phí khác.

- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá theo quy định của văn bản mời báo giá.

5. Hình thức và thời gian báo giá:

5.1. Hình thức báo giá:

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.



- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức –Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV, Thôn 4, xã Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn;

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: E-mail: naduong@vinacominpower.vn và E-mail: naduongtpc@gmail.com).

(Đối với các hồ sơ báo giá được gửi thông qua fax và e-mail thì đề nghị Quý đơn vị cung cấp bản gốc hồ sơ báo giá cho chúng tôi qua dịch vụ chuyển phát hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

Ngoài bì thư ghi rõ: Chào giá Dự toán gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng van an toàn 159 bao hơi và van an toàn quá nhiệt cấp 3 lò 1 năm 2027 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV.

5.2. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin trao đổi cần làm rõ nhà cung cấp có thể gửi văn bản đến Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV theo địa chỉ và hòm thư điện tử nêu trên.

+ Các vấn đề về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Hưng - Nhân viên Phòng Kỹ thuật- An toàn; Số điện thoại: 0963.031.981

+ Các vấn đề khác xin vui lòng liên hệ : Ông Nguyễn Ngọc Quang - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư; Số điện thoại: 0915.537.997

5.3. Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

** Trường hợp trong báo giá của các nhà cung cấp thiếu các thông tin (hoặc thông tin cung cấp không rõ ràng) theo yêu cầu tại mục I và mục II của văn bản này, để có cơ sở xem xét báo giá của các nhà cung cấp, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV có thể yêu cầu các nhà cung cấp làm rõ, bổ sung các thông tin cần thiết.*

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý đơn vị.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Website TKV: vinacomin.vn (để đăng tải);
- Website ĐLTKV: dienluctkv.vn (để đăng tải);
- Giám đốc (e-copy, để b/c);
- Các PGĐ, KTT (e-copy, để ph/h);
- Các phòng ban (e-copy, để t/h);
- Lưu: TCHC, KHĐTVT, NQ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Việt Anh